

Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Bauausschusses der Stadtvertretung der Reuter-
stadt Stavenhagen
vom 08.09.2021

Top 4 Anfragen der Mitglieder

4.1 Herr Dumjahn erkundigt sich nach dem aktuellen Stand zur Dichtemessung im Teich Klockow.

Frau Michael: Der ausgetrocknete Löschteich in Klockow wurde durch eine Firma geprüft und es wurde eine Undichtigkeit in der Sohlsperrung festgestellt. Eine Abdichtung der Sohlsperrung wurde beauftragt und soll im Oktober eingebracht werden. Nach Abschluss der Arbeiten werden die Wasserstände regelmäßig kontrollieren.

4.2 Herr Rohwedel begrüßt, dass die Markierung der Parkplätze am Feuerwehrgebäude Pribbenow jetzt aus grauen Betonsteinpflaster hergestellt werden.

Frau Michael: Die Markierungsnägel waren an dieser Stelle nicht funktional. Die Markierung mit andersfarbigen Pflastersteinen ist dauerhaft.